

Số: /TM-TTYTLC

Liên Chiểu, ngày tháng 06 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc Mời chào giá máy điều hòa

Kính gửi: Quý công ty.

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu mua sắm máy điều hòa. Để có cơ sở thực hiện việc mua sắm hàng hóa tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá như sau:

(Danh mục hàng hóa đính kèm tại phụ lục)

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên, địa chỉ, ngày chào giá, hiệu lực của bảng chào giá và thời gian bảo hành, hậu mãi (nếu có).

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc chào giá.

- Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

- Thời gian nộp chào giá: Hạn cuối lúc 16h ngày 27 tháng 06 năm 2023

- Nơi nhận: Phòng TC-HC, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu - Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng KHN (để đăng Website);
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Vĩnh

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM NĂM 2023

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-TTYTLC ngày tháng 06 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu)

STT	Tên sản phẩm	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL	Ghi chú
01	Máy điều hòa 2 HP	Dải công suất: 2 HP Loại điều hòa: Điều hòa 1 chiều, Điều hòa Inverter Công suất làm lạnh $\geq 18,000$ BTU/h Diện tích: Từ 20m ² – 30m ² Nguồn điện: 220V~50Hz Môi chất lạnh: R32 Lưu lượng gió dàn lạnh ≥ 850 m ³ /h Đường kính ống lỏng ≥ 6.35 mm Chiều dài ống chuẩn ≥ 5 m Đường kính ống gas ≥ 12.7 mm Chênh lệch độ cao tối đa ≥ 10 m	Cái	06	
02	Máy điều hòa 1.5 HP	Dải công suất: 1,5 HP Loại điều hòa: Điều hòa 1 chiều, Điều hòa Inverter Công suất làm lạnh $\geq 12,000$ BTU/h Diện tích: Từ 15m ² – 20m ² Nguồn điện: 220V~50Hz Môi chất lạnh: R32 Lưu lượng gió dàn lạnh ≥ 620 m ³ /h Đường kính ống lỏng ≥ 6.35 mm Chiều dài ống chuẩn: ≥ 5 m	Cái	02	

		Đường kính ống gas: ≥ 9.52 mm Chênh lệch độ cao tối đa: ≥ 10 m			
--	--	---	--	--	--