

Số: /TM-TTYTLC

Liên Chiểu, ngày tháng năm 2023

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**  
**Về việc Mời chào giá máy điều hòa**

Kính gửi: Quý công ty.

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu mua sắm máy điều hòa. Để có cơ sở thực hiện mua sắm hàng hóa tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá sau đây:

*(Danh mục hàng hóa đính kèm tại phụ lục)*

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên, địa chỉ, ngày chào giá, hiệu lực của bảng chào giá và thời gian bảo hành, hậu mãi (nếu có).

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc chào giá.

- Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

- Thời gian nộp chào giá: Hạn cuối lúc 16h ngày 22 tháng 08 năm 2023

- Nơi nhận: Phòng TC-HC, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu - Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Phòng KHNV (để đăng Website);
- Lưu: VT, TCHC.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đại Vĩnh**

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM NĂM 2023**  
*(Đính kèm Thư mời chào giá số / TM-TTYTLC ngày tháng năm 2023*  
*của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu)*

<b>Stt</b>	<b>Tên hàng hóa</b>	<b>Cấu hình, tính năng kỹ thuật (hoặc tương đương)</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Máy điều hòa 2 HP	Dải công suất: 2 HP Loại điều hòa: Điều hòa 1 chiều, Điều hòa Inverter Công suất làm lạnh $\geq 18,500$ BTU/h (4,436 - 18,084) Diện tích: Từ 20m <sup>2</sup> – 30m <sup>2</sup> Hiệu suất năng lượng: 5 sao/CSPF Nguồn điện: 220V~50Hz Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1,760 W (235 - 1,900) Môi chất lạnh: R32 Lưu lượng gió dàn lạnh $\geq 850$ m <sup>3</sup> /h Đường kính ống lỏng $\geq 6.35$ mm Chiều dài ống chuẩn $\geq 5$ m Đường kính ống gas $\geq 12.7$ mm Chênh lệch độ cao tối đa $\geq 10$ m	Cái	6	
2	Máy điều hòa 1.5 HP	Dải công suất: 1,5 HP Loại điều hòa: Điều hòa 1 chiều, Điều hòa Inverter Công suất làm lạnh $\geq 12,000$ BTU/h (2,730 - 13,700) Diện tích: Từ 15m <sup>2</sup> – 20m <sup>2</sup> Nguồn điện: 220V~50Hz Điện năng tiêu thụ: 1,250 W (400 - 1,600) Môi chất lạnh: R32 Lưu lượng gió dàn lạnh $\geq 620$ m <sup>3</sup> /h Đường kính ống lỏng $\geq 6.35$ mm Chiều dài ống chuẩn: $\geq 5$ m Đường kính ống gas: $\geq 9.52$ mm Chênh lệch độ cao tối đa: $\geq 10$ m	Cái	2	